

## Fresh 90 paigaldamise asukoht

Paigaldada Fresh 90 võimalikult kõrgele, kuid laest vähemalt 10 cm allapoole.

Akna ja kütteradiaatori kohale.

Ärge paigaldage kandekonstruksiooni sisse, samuti veetorude ning elektrijuhtmete lähedusse.

Vanasse ventilatsioonišahti paigaldamisel kasutage vajaduse korral katteplaati 165 x 165 või 210 x 210 mm.

## Paigaldus



- Kasutades avasaagi läbimõõduga 100 mm lõigake ava seest väljapoole ja väljast vastu. Tehke ava nii, et see oleks veidi väljapoole kaldu.
- Kui seinapaksus ületab 360 mm, siis on vaja paigaldamiseks üks täiendav torumoodul. Kui seinapaksus on alla 300 mm, siis lõigake toru sobivasse pikkusesse.
- Pange toru kohale ja tihendage nii seest kui ka väljast tihendusmastiksiga.



- Kinnitage välisrest välimise adapteri külge ja ühendage vajalikku mõõtu toruga mis kataks peaaegu terve ava.
- Tihendage adapter, et vältida vee läbilaskmist.
- Asetage seade auku



- Kinnitage rest seinale kruvidega
- Kinnitage seadme sisemine osa. Mõõdu 102mm puhul jälgi, et must tihend oleks adapteri lõpus ja vajuta seade avasse ning kinnita nelja kruviga seina külge.
- Lükake klappikaas kohale. Klapp on nüüd paigaldatud
- Kontrolli, et seade on avatud asendis.

Tuulealuses seinas soovitatakse kasutada toru sees lisavarustusena saada olevat tormituulekaitset.

## Kasutamine ja hooldus

Klapikere siseosa on isoleeritud kondensatsioonivee ja müra vastu  
Tavakomplekti kuulub peafilter.

Lisavarustusena on saadav õietolmufilter ja õhuvoolu piirav filter  
Kork, mille võib välja võtta, kui soovitakse saada püsivat põhiõhuvoolu  
Sulgemisklapi hoob, millega saab õhuvoolu astmeteta reguleerida

- ♦ Siseklapi on peafilter, mida tuleb pesta 1...2 korda aastas veega, millele võib lisada nõudepesuvahendit.
- ♦ Filter asub klapi keres ja selle saab vahetamiseks välja tõmmata.

Tel: +372 680 7360 Fax: +372 680 7361 E-post: info@etsnord.ee

Address: Peterburi tee 53, 11415 Tallinn [www.etsnord.com](http://www.etsnord.com)